



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



ORDINANZA DEL SINDACO

N.1 del 08-01-2026
Reg. generale 1

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DEL POLO SCOLASTICO E DELLA PALESTRA PER GUASTO ALL'IMPIANTO TERMICO

IL SINDACO

Premesso che:

- A seguito di segnalazioni di anomalie delle temperature interne nei locali delle scuole primaria e secondaria e in palestra, già dalla fine del mese di Novembre u.s. questo Ente si è immediatamente attivato per una definitiva soluzione del problema;
- La centrale termica esistente del polo scolastico è stata completamente costruita *ex novo* all'incirca negli anni 2005-2006 contestualmente ai lavori di ampliamento/riorganizzazione del polo scolastico;
Pochi anni dopo, già le tre caldaie presenti nella centrale termica riscontravano importanti problemi termici, tanto che è stata necessaria la completa sostituzione;
- La situazione attuale della centrale termica presenta una caldaia installata a settembre 2017 (marca Unical) ed una caldaia con potenza termica ridotta e più datata (marca Viessman);
- Le problematiche della caldaia Unical sono state riparate con un intervento manutentivo specialistico avvenuto nella metà del mese di dicembre 2025 e la caldaia funzionava regolarmente;
- In data 30/12/2025 l'azienda manutentrice con funzioni di terzo responsabile verificava il completo blocco della caldaia Unical: nei giorni seguenti dopo vari interventi manutentivi la caldaia garantiva solo un minimale funzionamento ed in data

07/01/2026 i tecnici specializzati constatavano la irriparabilità della stessa e quindi l'impossibilità a riportarla a funzionamento a pieno regime;

- In conseguenza di ciò è attualmente in funzione unicamente la caldaia modello Vissman che, per la sua contenuta potenzialità, non permette di raggiungere temperature ottimali all'interno di tutti gli ambienti scolastici;
- Questa Amministrazione Comunale si è immediatamente attivata per recuperare un modulo caldaia da collegare per garantire il regolare e continuativo funzionamento dell'impianto termico che verrà installato quanto prima al fine di ripristinare le temperature ottimali interne al plesso;
- Il malfunzionamento dell'impianto non consente il mantenimento di condizioni ambientali interne adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;

Considerato:

- Che la situazione descritta può compromettere la salute e la sicurezza degli studenti, del personale docente e non docente;
- Che sono in corso interventi tecnici di verifica per il ripristino dell'impianto;

Ritenuto necessario e urgente disporre la chiusura temporanea del polo scolastico, in via precauzionale, fino al ripristino delle condizioni ambientali e di sicurezza anche in considerazione al fatto che nei prossimi giorni le temperature esterne rimarranno molto rigide;

Visti:

- L'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- Lo Statuto Comunale;
- Ogni altra normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza pubblica;

ORDINA

1. **La chiusura del polo scolastico, compresa la palestra, di via Como civici nn. 83-85-87 a decorrere dal giorno 09/01/2026 e fino al 14/01/2026 (compreso), a causa del guasto all'impianto termico che non consente il mantenimento delle temperature minime negli ambienti interni come stabilite dal D.P.R. 412/93 e dal D. Lgs 311/06.**
2. **La sospensione di tutte le attività didattiche, amministrative e sportive scolastiche ed extrascolastiche svolte all'interno della struttura per il periodo indicato.**
3. **Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva.**

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- Che sia trasmessa alla Dirigenza Scolastica, alla Prefettura, alle Forze dell'Ordine e agli uffici competenti;
- Che ne sia data ampia diffusione alla cittadinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

Ing. Federico Aioldi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



ritratto nobile di Cesare Cavalli

Comune di Brivio

Provincia di Lecco



ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI AREA N. 1
REG. GENERALE N. 1
IN DATA 08-01-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DEL POLO SCOLASTICO E DELLA PALESTRA PER GUASTO ALL'IMPIANTO TERMICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune con numero di pubblicazione 20 dal giorno 08-01-2026 al giorno 23-01-2026.

Lì, 08-01-2026

L'incaricato della pubblicazione

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i